



Certificado N° 170231

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa **KBE Profine iberia, s.a.u.**
Pº. I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.
Alava.

Producto **Balconera abatible de giro vertical y
horizontal inferior practicable al
interior de dos hojas derecha.**

Modelo **Serie: Sistema 370-375**

Dimensiones (AnxAl) **1600 mm x 2180 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **16.05.08**


Permeabilidad al aire CLASE 4

Estanqueidad al agua CLASE 8A

Resistencia a la carga de viento CLASE C2

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía:



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento



Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170231



Certificado N° 170241


**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa	KBE Profine Iberia, s.a.u. Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n Alava.		
Producto	Balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha.		
Modelo	Serie: Sistema 390-395		
Dimensiones (AnxAl)	1600	mm x	2200 mm
Material	PVC		
Acristalamiento	4/16/4		
Fecha de Ensayo	16.05.08		

Normas de Ensayo:

UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía:



Permeabilidad al aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	E₇₅₀
Resistencia a la carga de viento	CLASE C2



Normas de Clasificación:

UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170241



Certificado N° 169584

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**


Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.
Pº I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.
Alava.**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Producto **Balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con dos panales fijos acristalados inferiores y cajón de persiana.**

Modelo **Serie: Sistema 370-375**

Sección y/o fotografía:



Dimensiones (AnxAI) **1600 mm x 2385 mm**

Material **PVC.**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **20.05.08**



Permeabilidad al aire CLASE 4

Estanqueidad al agua CLASE 9A

Resistencia a la carga de viento CLASE C2



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169584



Certificado N° 169574

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.**
Pº I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.
Alava.

Producto **Balconera abatible de giro vertical y
horizontal practicable al interior de
dos hojas con cajón de persiana.**

Modelo **Serie: Sistema 390-395**

Dimensiones (AnxAl) **1600 mm x 2385 mm**


Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **20.05.08**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía:



Permeabilidad al aire CLASE 4

Estanqueidad al agua E₉₀₀

Resistencia a la carga de viento CLASE C2



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento


Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area


Luis García Viguera
Responsable Departamento


José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169574



Certificado N° 169579

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.**
Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n
Alava.

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Producto **Balconera abatible de giro vertical y hor-
zontal practicable al interior de dos hoja
derecha, con dos paneles fijos acristala-
dos inferiores.**

Sección y/o fotografía:


Modelo **Serie: Sistema 370-375**

Dimensiones (AnxAI) **1600 mm x 2200 mm**

Material **Pvc.**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **14.05.08**



Permeabilidad al aire **CLASE 4**

Estanqueidad al agua **E₇₅₀**

Resistencia a la carga de viento **CLASE C5**



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169579



Certificado N° 170192

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa **KBE Profine iberia, s.a.u.**
Pº. I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.
Alava.

Producto **Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas con dos fijos acristalados inferiores.**

Modelo **Serie: Sistema 390-395**

Dimensiones (AnxAl) **1600 mm x 2200 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **15.05.08**

Permeabilidad al aire CLASE 4


Estanqueidad al agua E₉₀₀

Resistencia a la carga de viento CLASE C2

Normas de Ensayo:

UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía:



Normas de Clasificación:

UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento



Notificado N° 1668

Organismo

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170192



Certificado N° 170197

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa **KBE Profine iberia, s.a.u.**
Pº. I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.
Alava.

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Producto **Ventana abatible de giro vertical y
horizontal inferior, practicable al
interior de dos hojas con cajón de
persiana y dos fijos acristalados inferiores.**

Modelo **Serie: Sistema 390-395**


Dimensiones (AnxAl) **1600 mm x 2390 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **21.04.08**

Sección y/o fotografía:



Permeabilidad al aire CLASE 4

Estanqueidad al agua E₇₅₀

Resistencia a la carga de viento CLASE C2



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170197




Certificado N° 200772

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa	Kbe Profine Iberia, s.a.u. Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n Alava.		
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas, derecha, con cajón de persiana.		
Modelo	Serie:Sistema 370-373		
Dimensiones (AnxAI)	1800	mm x	2380 mm
Material	PVC.		
Acristalamiento	4/12/4		
Fecha de Ensayo	15.07.08		

Normas de Ensayo
UNE-EN 1026:2000 Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire
UNE-EN 1027:2000 Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua
UNE-EN 12211:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía:



Permeabilidad al aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	CLASE E ₇₅₀
Resistencia a la carga de viento	CLASE B2



Organismo

Notificado N° 1668

Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire
UNE-EN 12208:2000 Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua
UNE-EN 12210:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento
UNE-EN 12210 AC:2002 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de AreaLuis García Viguera
Responsable DepartamentoJosé Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200772



Certificado N° 200773


**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa	Kbe Profine Iberia, s.a.u. Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n Alava.		
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha		
Modelo	Serie: Sistema 370-373		
Dimensiones (AnxAl)	1800	mm x	2000 mm
Material	PVC		
Acristalamiento	4/16/4		
Fecha de Ensayo	14.07.08		

Normas de Ensayo:

UNE-EN 1026:2000 Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire
UNE-EN 1027:2000 Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua
UNE-EN 12211:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía



Permeabilidad al aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	CLASE 8A
Resistencia a la carga de viento	CLASE C2



Organismo

Notificado N° 1668

Normas de Clasificación

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire
UNE-EN 12208:2000 Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua
UNE-EN 12210:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento
UNE-EN 12210 AC:2002 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200773



Certificado N° 200777


**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa	Kbe Profine Iberia, s.a.u. Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n Alava.		
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha.		
Modelo	Serie: Sistema 370-373		
Dimensiones (AnxAI)	1800	mm x	2200 mm
Material	PVC.		
Acristalamiento	4/16/4		
Fecha de Ensayo	16.07.08		

Normas de Ensayo:

UNE-EN 1026:2000 Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire
UNE-EN 1027:2000 Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua
UNE-EN 12211:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía.



Permeabilidad al aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	CLASE 8A
Resistencia a la carga de viento	CLASE C2



Normas de Clasificación:

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire
UNE-EN 12208:2000 Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua
UNE-EN 12210:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento
UNE-EN 12210 AC:2002 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200777



Certificado N° 200778


**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa	Kbe Profine Iberia, s.a.u. Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n Alava.			
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal practicable al al interior dos hojas derecha, con cajón de persiana.			
Modelo	Serie: Sistema 370-373			
Dimensiones (AnxAl)	1800	mm	x	2000 mm
Material	PVC.			
Acristalamiento	4/16/4			
Fecha de Ensayo	14.07.08			

Normas de Ensayo

UNE-EN 1026:2000 Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire
UNE-EN 1027:2000 Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua
UNE-EN 12211:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía



Permeabilidad al aire	CLASE 4
Estanqueidad al agua	CLASE 8A
Resistencia a la carga de viento	CLASE C1



Normas de Clasificación

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire
UNE-EN 12208:2000 Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua
UNE-EN 12210:2000 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento
UNE-EN 12210 AC:2002 Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200778