



Certificado N° 170232

**ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS  
DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.  
P° I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.  
Alava.**

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la  
torsión estática

Producto **Balconera abatible de giro vertical y  
horizontal inferior practicable al  
interior de dos hojas derecha.**

Sección y/o fotografía:


Modelo **Serie: Sistema 370-375**

Dimensiones (AnxAI) **1600 mm x 2180 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **16.05.08**



**CLASIFICACIÓN**

**APTO**

**VALOR UMBRAL**

**350 N**

Normas de Clasificación:  
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los  
ensayos mecánicos.  
(exento aptos 4.1 v 4.2)



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170232



Certificado N° 170242


**ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS  
DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD**

Empresa **KBE Profine Iberia, s.a.u.  
Pº I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.  
Alava.**

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la  
torsión estática

Producto	<b>Balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha.</b>
Modelo	<b>Serie: Sistema 390-395</b>
Dimensiones (AnxAl)	<b>1600 mm x 2200 mm</b>
Material	<b>PVC</b>
Acristalamiento	<b>4/16/4</b>
Fecha de Ensayo	<b>02.06.08</b>

Sección y/o fotografía:



**CLASIFICACIÓN** **APTO**  
**VALOR UMBRAL** **350 N**

Normas de Clasificación:  
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los  
ensayos mecánicos.  
(excento aptos 4.1 v 4.2)



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170242



Certificado N° 169575


**ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS  
DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.**  
**Pº I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.**  
**Alava.**

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la  
torsión estática

Producto **Balconera abatible de giro vertical y hori-  
zontal practicable al interior de dos hojas  
con cajón de persiana.**

Sección y/o fotografía:



Modelo **Serie: Sistema 390-395**

Dimensiones (AnxAI) **1600 mm x 2385 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **12.06.08**



**CLASIFICACIÓN**

**APTO**

**VALOR UMBRAL**

**350 N**

Normas de Clasificación:  
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los  
ensayos mecánicos.  
(excento aptdos 4.1 v 4.2)



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento



José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169575



Certificado N° 169580

**ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS  
DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.  
P° I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.  
Alava.**

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la  
torsión estática

Producto **Balconera abatible de giro vertical y hori-  
zontal practicable al interior de dos hojas  
derecha, con dos paneles fijos acristala-  
dos inferiores.**

Sección y/o fotografía:


Modelo **Serie: Sistema 370-375**

Dimensiones (AnxAI) **1600 mm x 2200 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **02.06.08**



**CLASIFICACIÓN** **APTO**

**VALOR UMBRAL** **350 N**

Normas de Clasificación:  
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los  
ensayos mecánicos.  
(excepto artos 4.1 v 4.2)



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169580



Certificado N° 169585

**ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS  
DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.  
Pº I. De Jundiz c/ Zurrupitieta s/n.  
Alava.**

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la  
torsión estática

Producto **Balconera abatible de giro vertical y hori-  
zontal inferior practicable al interior de  
dos hojas derecha, con dos panales fijos  
acristalados inferiores y cajón de persiana.**

Sección y/o fotografía:


Modelo **Serie: Sistema 370-375**

Dimensiones (AnxA1) **1600 mm x 2385 mm**

Material **PVC**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **02.06.08**



**CLASIFICACIÓN** **APTO**

**VALOR UMBRAL** **350 N**

Normas de Clasificación:  
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los  
ensayos mecánicos.  
(excento antdos 4.1 v 4.2)



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169585



Certificado N° 200782

**ENSAYO DE CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS  
DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD**

Empresa **Kbe Profine Iberia, s.a.u.**  
**Pº I. de Jundiz c/ Zurrupitieta s/n**  
**Alava.**

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 14609:2004. Resistencia a la  
torsión estática

Producto **Ventana balconera abatible de giro**  
**vertical y horizontal practicable al**  
**al interior dos hojas derecha, con**  
**cajón de persiana.**

Sección y/o fotografía:


Modelo **Serie: Sistema 370-373**

Dimensiones (AnxAl) **1800 mm x 2000 mm**

Material **PVC.**

Acristalamiento **4/16/4**

Fecha de Ensayo **11.07.08**




**CLASIFICACIÓN**

**APTO**

**VALOR UMBRAL**

**350 N**



Normas de Clasificación:  
UNE 85-215-84. Valores aplicables a los  
ensayos mecánicos.  
(exento a los 4.1 y 4.2)



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable de Area

Luis García Viguera  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200782